

EINGESANDT

00



OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

GESUNDHEITSAMT

OBERBERGISCHER KREIS | DER LANDRAT | 51641 Gummersbach

Seniorenzentrum Bethel
Wülfringhausener Str. 80
51674 Wiehl

Am Wiedenhof 1-3
51643 Gummersbach

Kontakt: Herr Widmann
Zimmer-Nr.: II.03
Meln Zelchen: 53-32-22-02
Tel.: 02261 88-5363
Fax: 02261 -88-5397

christoph.widmann@obk.de
www.obk.de
Steuer-Nr. 212/5804/0178
USt.-Id.Nr. DE 122539628

Datum: 22.09.2023

Begehung der Pflegeeinrichtung „Seniorenzentrum Bethel“, Wülfringhausener Str. 80, 51674 Wiehl

Sehr geehrter Herr Thürigen,

am 22.09.2023 wurde die o.g. Einrichtung auf Grundlage von §§ 36 (1) des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) i.V. mit § 17 (1) Ziffer 1 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) durch das Gesundheitsamt, vertreten durch Herrn Widmann, infektionshygienisch begangen.

An der Begehung nahmen folgende Personen teil:

Herr Thürigen	Pflegedienstleitung
Frau Kallerhoff	Hauswirtschaftsleitung/Hygienebeauftragte
Herr Widmann	Gesundheitsamt

Ergebnis der Begehung

1. Infektionshygiene

- 1.1. Laut TRBA 250 Punkt 4.2.7 ist Schutzkleidung zu tragen, wenn bei einer Tätigkeit mit Kontaminationen durch biologischer Arbeitsstoffe der Arbeitskleidung zu rechnen, ist. Dies trifft z.B. auf die Vorwäsche kontaminierter Kleidung und Bettwäsche zu.
- 1.2. Aufbereitete Wischbezüge müssen so aufbewahrt werden, dass es nicht zu einer Vermehrung von Mikroorganismen kommen kann (z.B. Trocknung im Trockner und anschließende Lagerung in geschlossenen Behältnissen).

Kreissparkasse Köln
Kto. 0 341 000 109 • BLZ 370 502 99
IBAN DE 82 3705 0299 0341 0001 09
BIC COKSDE 33

Postbank Köln
Kto. 456 504 • BLZ 370 100 50
IBAN DE 97 370 100 50 0000 456 504
BIC PB NKD EFF

Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
Kto. 190 413 • BLZ 384 500 00
IBAN DE 15 3845 0000 0000 190 413
BIC WELADED 1 GMB

Hinweise zur elektronischen Kommunikation: <http://www.obk.de/cms200/links/email/index.shtml> | Weitere Hinweise unter: www.obk.de

2. Trinkwasserhygiene

2.1. Mängel

2.1.1. Alle Perlatoren, sowie Armaturen sind regelmäßig auf Verunreinigungen sowie Kalkablagerungen zu überprüfen und ggfs. aufzubereiten oder auszutauschen. Diese Arbeiten sollten in den Hygieneplan aufgenommen werden.

2.2. Trinkwasseruntersuchungen

Ob das Wasser Ihrer Trinkwasser-Installation den Anforderungen der TrinkwV entspricht, müssen Sie anhand von Untersuchungen feststellen und nachweisen. Untersuchungshäufigkeit und -umfang ergeben sich aus den §§ 14, 15, 19 und 20 TrinkwV.

2.2.1. Wie bisher müssen Sie einmal jährlich das **Kaltwasser** Ihrer Trinkwasser-Installation auf folgende mikrobiologische Parameter untersuchen:

- Koloniezahl bei 22°C
- Koloniezahl bei 36°C
- Escherichia coli
- Coliforme Bakterien
- Pseudomonas aeruginosa

Die Proben müssen nach DIN EN ISO 19458 Typ B an den folgenden Stellen entnommen werden:

- Küche

2.2.2. Das **Warmwasser** Ihrer Trinkwasser-Installation müssen Sie ebenfalls wie bisher einmal jährlich auf das Vorhandensein von Legionellen untersuchen.

Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass die Probenahme nach DIN EN ISO 19458 Typ B erfolgen muss.

Nach § 15 Abs. 4 TrinkwV dürfen die vorgenannten Untersuchungen einschließlich der Probenahmen nur von dafür zugelassenen Untersuchungsstellen (Labore) durchgeführt werden.

Ich bitte Sie, mir die Ergebnisse der Kalt- und Warmwasseruntersuchungen **innerhalb von 2 Wochen** nach der Durchführung der Untersuchungen unaufgefordert, möglichst per E-Mail, zuzusenden. Gerne können Sie das von Ihnen mit der Untersuchung beauftragte Labor dazu berechtigen, mir die Untersuchungsergebnisse direkt zuzuschicken. Für die Übermittlung der Untersuchungsergebnisse verwenden Sie bitte die folgende E-Mail-Adresse:

trinkwasser@obk.de

Ich bitte Sie mir die von Ihnen angedachten und/oder durchgeführten Maßnahmen schriftlich bis spätestens 4 Wochen nach Erhalt des Schreibens zukommen zu lassen.

Ich behalte mir eine unangekündigte Nachbegehung jederzeit vor.

Der Gebührenbescheid geht Ihnen mit einem separaten Schreiben zu.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Widmann

Anlage
Gebührenbescheid